

ETTEKIRJUTUS

Rapla

03.07.2013 nr 7.2-6.4/2478-5

10.06.2013 toimunud paikvaatlusel Vana-Vigala Põhikool, Vana-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond, 78003 tuvastati tuleohutusnõuete rikkumine, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/2478-2.

Päästeameti Lääne päästkeskuse tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Tiiu Varik, võtnud aluseks tuleohutuse seaduse § 40 lg 1 p 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

Anda käesoleva haldusakti adressaadile – Vigala Vallavalitsus, Kivi-Vigala küla, Vigala vald, Rapla maakond, 78001 – järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Kohustada Vigala Vallavalitsust tagama Vana-Vigala Põhikooli hoones evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine.

Vana-Vigala Põhikooli hoones ei ole evakuatsioonitrepikojad eraldi tuletõkkesektsioonis. Tegemist on osaliselt kolme korruselise, hinnanguliselt TP2 tuleohutusklassi kuuluva IV kasutusviisiga hoonega. Hoone kasutajate arv on kuni 120 inimest.

Tuletõkkesektsioonide moodustamise eesmärgiks on evakuatsioonivõimaluste turvamine suitsu ja kuumuse leviku piiramisega. Tuletõkkesektsioon peatab tule ja suitsu leviku teatud aja jooksul ja hõlbustab päästetoimingute turvalist läbiviimist, mille hulka kuulub ka inimeste evakueerimine. Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid. Kui tuletõkkeuks asub evakuatsiooniteel ning on kasutatav evakuatsiooniuksena, siis kehtivad talle nii tuletõkkeukse kui ka evakuatsiooniuksele kehtestatud nõuded (evakuatsioonisulused).

Ettekirjutusega edastatakse ka Muinsuskaitse Põhja-Eesti järelevalveosakonna Raplamaa vaneminspektori Karen Klandorfi kooskõlastus ja tingimused tuletõkkesektsioonide moodustamiseks.

Alus: Tuleohutuse seaduse § 3 lg 1 p 6, mis sätestab, et isik on kohustatud tagama ohutu evakuatsiooni.

Tuleohutuse seadus § 6 lg 1, mis sätestab, et piiratud kinnisasjalt või ehitisest peab olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 a. määrus nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“ § 40 lg 1, vastavalt § 11 lg 4 p 3, mis sätestab, et ehitise või selle kasutamistarbena lähtuvalt kuuluvad omaette tuletõkkesektsiooni evakuatsioonitrepikojad.

Täitmise tähtaeg : 01.06.2014

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunniraha **1200,00 (üks tuhat kakssada) eurot.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tallinna Halduskohtu 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lääne päästkeskus, või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil tiiu.varik@rescue.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

tel. 489 2005

Ettekirjutus digitaalsel kujul saadetud:

- 1) Vigala Vallavalitsus- vigala.vald@vigala.ee
- 2) Vana-Vigala Põhikool- vigala.pohikool@gmail.com